

APR-... / AH-100.

Plaque aluméтал de signalisation " ENEDISATTENTIONPOURACCEDERALA LIGNE BT (..)"

Caractéristique :

- Matière : Aluminium.



Référence	Codet Enedis	Description			Dimensions (mm)	Entraxe (mm)	Fixation (Ø trou)	Materiel
		Couleur	Marquage	Mode de Montage				
APR-31	3700313	□	Enedis Attention Pour accéder à la ligne BT en tête de support, consigner la ligne HTA	Feuillard	170 x 60 x 1	154	4 x 25	Aluminium